

Le texte anglais correspond aux instructions d'origine. Les autres langues sont les traductions des instructions d'origine.

Rendez-vous à l'adresse suivante pour consulter des manuels d'utilisation plus détaillés: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

Installation: reportez-vous à la [page 2](#).

FONCTIONNEMENT

1. Consignes de sécurité générales

Reportez-vous également au manuel d'utilisation fixé sur l'unité extérieure et sur l'unité intérieure.

Veillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité générales" avant d'installer l'équipement de climatisation et veillez à l'installer correctement.

Le non-respect des présentes instructions peut entraîner des dommages matériels ou des blessures qui peuvent être graves selon les circonstances.

AVERTISSEMENT
 Ne jouez **PAS** avec l'unité ou avec sa télécommande. L'utilisation accidentelle par un enfant peut entraîner une diminution des fonctions corporelles et des problèmes de santé.

AVERTISSEMENT
 Ne démontez jamais la télécommande. Le fait de toucher les pièces internes peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin ou un entrepreneur agréé pour les inspections et les réglages internes.

AVERTISSEMENT
 Afin d'éviter toute décharge électrique, n'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées.

AVERTISSEMENT
 Ne modifiez et ne réparez **PAS** la télécommande. Cela peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
 Ne déplacez et ne réinstallez **PAS** la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.
 N'utilisez **PAS** de matériaux inflammables (laque ou insecticide, par exemple) à proximité du produit. Ne nettoyez pas le produit avec des solvants organiques comme du diluant, par exemple. L'utilisation de solvants organiques peut entraîner des craquelures au niveau du produit, des décharges électriques ou un incendie.

2. Caractéristiques et fonctions

La télécommande BRC1E53 est un dispositif de pointe qui vous permet de contrôler pleinement votre installation.

1 TÉLÉCOMMANDE DE BASE

Les fonctions de la télécommande de base sont les suivantes:

- MARCHE/ARRÊT,
- commutation du mode de fonctionnement,
- réglage de la température,
- réglage du volume d'air,
- réglage du sens du flux d'air.

2 FONCTION DE L'HORLOGE

Les fonctions de l'horloge sont les suivantes:

- horloge de 12/24 heures en temps réel,
- heure d'été automatique.

3 FONCTION DE PROGRAMMATION

Les fonctions de la minitrierie de programmation sont les suivantes:

- Il est possible de programmer un maximum de 5 actions pour chaque jour de la semaine,
- 3 programmations indépendantes peuvent être définies,
- la programmation peut être activée/désactivée à tout moment,
- mise en relation avec une température de refroidissement et/ou une température de chauffage ou une opération d'ARRÊT (avec ou sans température de veille),
- la dernière commande remplace la commande précédente jusqu'à la prochaine commande programmée.

4 VEILLE

La fonction de veille maintient la température de la pièce dans une plage spécifique lorsque les occupants sont absents pendant une longue période et que la climatisation est éteinte.

5 VERROUILLAGE DES FONCTIONS/TOUCHES

Il est possible de verrouiller les boutons, les fonctions et/ou les modes de fonctionnement pour limiter les actions de l'utilisateur.

6 POSSIBILITÉ D'AFFICHAGE DÉTAILLÉ

Également possible d'afficher la température extérieure ou la température de la pièce.

7 Rotation de service, Unité d'appoint automatique et rotation automatique pour augmenter la durée de vie du climatiseur


8 Commande de puissance Permet de définir un programme de réduction d'énergie.

9 Mode silencieux Permet de programmer un mode silencieux pour votre ou vos unités extérieures.

10 VERROUILLAGE AVEC 2 SIGNAUX EXTERNES (Uniquement disponible si un adaptateur d'entrée numérique BRP7A51 est raccordé)

- Possibilité de raccorder jusqu'à deux contacts d'interrupteur (contacts B1 et B2).
- Application typique: verrouillage en hôtel avec contact de fenêtre B1 (non fourni) et carte-clé B2.

3. Nom et fonction des commutateurs



1 TOUCHE DE SÉLECTION DU MODE DE FONCTIONNEMENT Permet de sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.

2 TOUCHE DE RÉGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR/ DU SENS DU FLUX D'AIR

Pour accéder à l'écran de réglage de la vitesse du ventilateur/du sens du flux d'air.

3 TOUCHE MENU/ENTRÉE

Permet d'accéder au menu principal ou à l'élément de réglage sélectionné.

4 TOUCHE HAUT/BAS

Permet d'augmenter/de réduire la température définie, de mettre l'élément suivant vers le haut/vers le bas en surbrillance ou de modifier l'élément sélectionné.

5 TOUCHE DROITE/GAUCHE

Permet de mettre l'élément suivant vers la droite/vers la gauche en surbrillance.

6 TOUCHE MARCHE/ARRÊT

Permet de démarrer ou d'arrêter le système.

INFORMATIONS

Il s'agit de la seule touche qui fonctionne lorsque le rétroéclairage n'est pas allumé.

7 TÉMOIN DE FONCTIONNEMENT

S'allume lors du fonctionnement et clignote en cas d'anomalie de fonctionnement.

8 TOUCHE ANNULER

Permet de retourner à l'écran précédent.


9 Affichage à cristaux liquides (avec rétroéclairage)

Le rétroéclairage s'allume pendant environ 30 secondes lorsque vous appuyez sur une touche de fonctionnement. Si 1 unité intérieure est commandée par 2 télécommandes, le rétroéclairage de la télécommande actionnée en premier s'allume.


4. Nom et fonction des icônes

Pour commuter entre l'affichage standard et l'affichage détaillé, reportez-vous à la section "17.4 Pour sélectionner le mode d'affichage".

Affichage standard



Affichage détaillé



1 MODE DE FONCTIONNEMENT

Mode de fonctionnement			
Froid	Chaleur	Ventil	Air sain
Ventilateur	Déshu	Auto (Froid)	Auto (Chaud)

2 VITESSE DU VENTILATEUR

Indique la vitesse de ventilateur définie pour le climatiseur. Si le climatiseur ne dispose pas d'une fonction de contrôle de la vitesse du ventilateur, la vitesse du ventilateur n'est pas affichée.

3 AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE DE RÉGLAGE/DE VEILLE Lorsque l'unité est allumée, la mention **Regl 1°** indique les températures définies pour le climatiseur. Lorsque l'unité est éteinte, la mention **Veille** indique les températures définies pour la fonction de veille.

4 DÉGIVRAGE/DÉMARRAGE CHAUD Indique que le mode de dégivrage/de démarrage chaud est activé.

5 MESSAGE

Les messages peuvent être affichés.

6 VENTILATION/NETTOYAGE

Les icônes du mode de ventilation (HRV uniquement) (**AUTO, ERV CHALEUR TOTALE, VENTILATION BYPASS**).

L'icône de l'unité d'épuration d'air (en option) indique que l'unité d'épuration d'air (en option) est opérationnelle.

7 AFFICHAGE

Indique que le verrouillage des touches est activé ou que la touche de menu est verrouillée.

8 AFFICHAGE

Indique que la minitrierie de programmation ou d'arrêt est activée.

AFFICHAGE

Indique que l'horloge doit être réglée. La fonction de minitrierie de programmation ne fonctionne que lorsque l'horloge est réglée.

9 ICÔNE DE CONTRÔLE EXTERNE

Indique qu'une autre télécommande plus prioritaire contrôle ou désactive votre télécommande.

10 ICÔNE DE COMMUTATION SOUS CONTRÔLE CENTRALISÉ

Indique que la commutation de l'installation est sous le contrôle centralisé d'une autre unité intérieure ou d'un sélecteur de refroidissement/chauffage en option raccordé à l'unité extérieure (= télécommande principale).

11 ICÔNE DE VEILLE

Clignote lorsque l'unité est allumée sous contrôle de la veille.

12 SENS DU FLUX D'AIR

S'affiche lorsque l'oscillation et le sens du flux d'air sont définis.

13 HORLOGE (horloge de 12/24 heures en temps réel) S'affiche lorsque l'horloge est réglée. Si l'horloge n'est pas réglée, - : - s'affiche.

14 SÉLECTION DÉTAILLÉE

S'affiche lorsque les éléments d'affichage détaillé sont sélectionnés.

15 ROTATION

Indique qu'une unité est définie en tant qu'unité d'appoint et que le mode de rotation est activé.

16 MODE SILENCIEUX

Indique que le système de chauffage, de ventilation et de climatisation fonctionne en mode silencieux ou en mode de commande de puissance.

5. Description des modes de fonctionnement

1 VENTILATEUR UNIQUEMENT

Lorsque ce mode est activé, l'air circule uniquement, sans refroidissement ou chauffage.

2 DÉSHUMIDIFICATION

Lorsque ce mode est activé, l'humidité de l'air est réduite avec une baisse de température minimale. La température et la vitesse du ventilateur sont contrôlées automatiquement et ne peuvent être contrôlées par la télécommande.

La déshumidification ne fonctionne pas si la température de la pièce est trop faible.

3 FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsque ce mode est activé, le contrôleur bascule automatiquement entre le chauffage et le refroidissement dans la mesure requise par le point de consigne.

4 REFROIDISSEMENT

Lorsque ce mode est activé, le refroidissement est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le seuil.

5 CHAUFFAGE

Lorsque ce mode est activé, le chauffage est activé dans la mesure requise par le point de consigne ou le mode de veille.

6 VENTILATION (HRV uniquement)

Le mode de ventilation actionne le HRV, reportez-vous au manuel du HRV pour plus de détails.

7 VEILLE


Il s'agit d'une fonction qui vous permet de maintenir la température de la pièce dans une plage spécifique lorsque les occupants sont absents et que la climatisation est éteinte.

Par exemple:

- Si la température de la pièce est inférieure à 10°C, le chauffage démarre automatiquement. Dès que la température atteint 12°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.
- Si la température de la pièce est supérieure à 35°C, le refroidissement démarre automatiquement. Dès que la température atteint 33°C, le statut d'origine du contrôleur est rétabli.

Le différentiel peut être ajusté dans le menu de configuration de la veille. La température de veille peut être réglée lorsque l'unité est éteinte, sur l'écran de base ou dans la programmation.

6. Mode de fonctionnement de base



- Mode de fonctionnement
- Température:
 - Lorsque l'unité est allumée, la mention **Regl 1°** indique les températures définies pour le climatiseur.
 - Lorsque l'unité est éteinte, la mention **Veille** indique les températures définies pour la fonction de veille.
- Vitesse du ventilateur/sens du flux d'air

1 Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le mode de fonctionnement souhaité (**Froid, Chaud, Ventil, Type vent, Déshu** ou **Auto**) soit sélectionné.

2 Appuyez sur . Le témoin de fonctionnement s'allume et le système démarre.

3 Utilisez ▼▲ pour régler la température.

INFORMATIONS

La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode **Déshu** ou **Ventil**.

4 Appuyez sur .

5 Utilisez ◀▶ pour sélectionner le réglage du **Niveau** ou de la **Direction** du flux d'air.



6 Si vous sélectionnez le réglage de la vitesse du ventilateur, utilisez ▼▲ pour sélectionner la vitesse souhaitée pour le ventilateur.

INFORMATIONS

La vitesse du ventilateur ne peut être réglée en mode **Déshu** ou **Ventil**.

7 Si vous sélectionnez le réglage du sens du flux d'air, utilisez ▼▲ pour activer le réglage **Swing, Position 0, Position 1, Position 2, Position 3** ou **Position 4**.




8 Appuyez sur pour afficher l'écran de base.

9 Appuyez sur . Le témoin de fonctionnement s'éteint et le système s'arrête.

Autres caractéristiques du contrôleur: VERROUILLAGE DES TOUCHES

1 Appuyez sur pendant 4 secondes pour activer le mode de verrouillage des touches. L'icône de verrouillage des touches est affichée.



2 Pour annuler le mode de verrouillage des touches, appuyez sur pendant 4 secondes. L'icône de verrouillage des touches disparaît.

7. Description des éléments du menu principal

1 VERROUILLAGE

Pour interdire des touches, des fonctions ou des modes.

2 ROTATION

Pour activer la fonctionnalité de rotation de service (uniquement disponible avec les unités intérieures qui prennent en charge la rotation de service)

3 DIRECTION FLUX D'AIR/DIRECTION SOUFFLAGE INDV. (uniquement si la fonction de flux d'air individuel est installée) Permet de régler la direction du flux d'air de chacun des 4 volets.

4 DÉPART RAPIDE¹ (SkyAir uniquement)

Permet d'atteindre rapidement une température de pièce agréable.

5 VENTILATION

Permet de définir la vitesse et le mode de ventilation (HRV uniquement).

6 RÉGLAGE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Cela vous permet de limiter la plage de températures de réglage et d'afficher la consommation d'énergie.

- Réglage de la plage des points de consigne
 - Liste des options d'économie d'énergie
 - Configuration de veille
 - Etats sonde présence^{1, 2} (uniquement si le capteur de détection est installé)
 - Arrêt unit via sonde^{1, 2} (uniquement si le capteur de détection est installé)
 - Réinitialisation de la température réglée
 - Rappel arrêt horloge
 - Extinction auto
- Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'utilisateur³
- Consommation d'énergie¹

- Cette fonction n'est pas compatible avec les unités SkyAir RR+RQ.
- En cas de système à fonctionnement simultané, le système est contrôlé par le capteur de détection installé dans l'unité intérieure principale.
- Les guides de référence de l'utilisateur et de l'installateur sont disponibles à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

7 HORLOGE⁴

Permet de définir les heures de démarrage et d'arrêt du fonctionnement pour n'importe quel jour de la semaine. Il est possible de configurer jusqu'à 5 actions par jour. Les deux modes de fonctionnement (normal et veille) peuvent être sélectionnés. Vous pouvez également définir les réglages pour les vacances et le numéro de la programmation.

8 CONTACT SERVICE/INFO MODÈLE

Permet d'afficher les coordonnées du service et les informations relatives au modèle.

9 CONDITIONS DU RÉGLAGE

Permet de définir le contraste de l'écran LCD. Vous pouvez également basculer entre l'affichage standard et l'affichage détaillé. Lorsque l'affichage détaillé est sélectionné, vous pouvez modifier les réglages de l'affichage détaillé. Vous pouvez également activer le **mode silencieux** et la **protection automatique contre les courants d'air**.

10 LISTE DES ÉTATS DE RÉGLAGE

Affiche la liste des réglages définis pour les éléments disponibles.

11 CALEND & HORLOGE

Vous permet de régler la date et l'heure. L'heure peut être affichée au format 12 ou 24 heures.

12 RÉGLAGE LANGUE

Vous permet de définir la langue affichée.

8. Verrouillage

1 Affichez le menu principal.

2 Appuyez sur la touche pendant 4 secondes.

3 Utilisez ▼▲ pour sélectionner l'élément **Verrouillage** et appuyez sur .

4 Utilisez les sous-menus pour interdire des touches, des fonctions ou des modes.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'utilisateur³.

9. Rotation

1 Affichez le menu principal.

2 Appuyez sur la touche pendant 4 secondes.

3 Utilisez ▼▲ pour sélectionner la fonction **Rotation** et appuyez sur .

4 Utilisez le sous-menu pour **activer** ou **désactiver la rotation** et pour configurer le cycle de rotation.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'installateur³.

10. Direction flux d'air¹/Direction du flux d'air individuel

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'utilisateur³.

11. Départ rapide (SkyAir uniquement)¹

1 Affichez le **menu principal** et passez à l'étape (9) pour afficher l'écran de base (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 La mention **M/A rafra/chauff rapide** s'affiche sur l'écran de base lorsque la fonction M/A rafra/chauff rapide est activée.

INFORMATIONS

Répétez la procédure pour désactiver la fonction **Départ rapide**.

12. VentilationVentilation

Uniquement si un HRV est raccordé. Reportez-vous au manuel du HRV pour plus d'informations.

13. Réglage économie d'énergie

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'utilisateur³.

14. Programme

14.1 Pour activer/désactiver la programmation

1 Affichez l'écran **Activer/désactiver l'horloge** (14.1) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Dispo** ou **Indispo**.



3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.

4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

14.2 Pour sélectionner le numéro de l'horloge

1 Affichez l'écran **Horloge sélectionnée** (14.2) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").

2 Utilisez ▼▲ pour sélectionner le réglage **Prog horloge 1, Prog horloge 2** ou **Prog horloge 3**.



3 Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.

4 Utilisez ◀▶ pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

- L'horloge n'est pas disponible lorsqu'un dispositif de commande centralisé ou qu'un adaptateur d'entrée numérique BRP7A5

- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

17.3 Pour sélectionner la fonction Protect auto courant air

- Affichez l'écran des réglages **Protect auto courant air** (17.3) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner **Dispo** ou **Indispo**.
- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

17.4 Pour sélectionner le mode d'affichage

- Affichez l'écran des réglages **Mode affichage** (17.4) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner le réglage **Standard** ou **Détaillé**.
- Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

17.5 Pour sélectionner l'élément d'affichage détaillé

- Affichez l'écran des réglages **Affichage élément** (17.5) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner le réglage **Aucun**, **Te ext**, **Ti int** ou **Système**.
- Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

17.6 Pour régler le contraste de l'écran LCD

- Affichez l'écran des réglages **Ajustement contraste** (17.6) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour modifier le contraste.
- Appuyez sur pour confirmer le réglage.

18. Liste des états de réglage

- Affichez l'écran **Liste des états de réglage** (18) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- La liste de statuts de réglage s'affiche.

- Appuyez sur pour retourner au **Menu principal**.

19. Calend & horloge

19.1 Pour régler la date et l'heure

- Affichez l'écran des réglages **Date & heure** (19.1) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner et pour définir l'année, le mois, le jour et l'heure.



- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

19.2 Pour régler le format de l'heure (12/24 heures)


- Affichez l'écran des réglages **Horloge 12H/24H** (19.2) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner **12H** ou **24H**.
- Appuyez sur pour afficher l'écran de confirmation.
- Utilisez pour sélectionner **Oui** et appuyez sur .

20. Réglage langue

- Affichez l'écran **Réglage langue** (20) (reportez-vous aux sections "22. Structure du menu principal" et "Annexe").
- Utilisez pour sélectionner la langue.
- Appuyez sur pour confirmer le réglage. L'écran de base s'affiche.

21. Affichage des codes d'erreur

- En cas d'erreur, le message **Erreur: appuyer bouton menu** ou **Alarme: appuyer bouton menu** clignote sur l'écran de base.



- Appuyez sur . Le code d'erreur clignote et **Contact informations**, ainsi que les informations relatives au modèle s'affichent.

22. Structure du menu principal

Reportez-vous à la section Annexe.

INSTALLATION

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de référence de l'utilisateur¹.

- Les guides de référence de l'utilisateur et de l'installateur sont disponibles à l'adresse suivante: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

1. Consignes de sécurité générales

- Lisez attentivement les présentes consignes avant installation. Elles vous indiquent comment installer, configurer et utiliser l'unité de manière correcte. Conservez ce manuel à proximité pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.
- Il s'agit d'une option à utiliser en association avec les unités Daikin. Reportez-vous au manuel d'installation et d'utilisation des unités pour les consignes d'installation et de fonctionnement.

Veillez lire attentivement les présentes "1. Consignes de sécurité générales" avant d'installer la télécommande.

Une installation ou une fixation incorrecte de l'équipement ou des accessoires peut entraîner une décharge électrique, un court-circuit, des fuites, un incendie, des dommages au niveau de l'équipement ou des blessures.

En cas de doute quant aux procédures d'installation ou d'utilisation, prenez toujours contact avec votre distributeur pour tout conseil et information.

N'installez **PAS** la télécommande vous-même. Une mauvaise installation peut entraîner des décharges électriques ou un incendie. Consultez votre revendeur Daikin.

- L'ensemble du câblage et des composants doit être mis en place par un installateur et être conforme à la législation applicable.

REMARQUE

- Si vous utilisez la fonction de thermostat de la télécommande, le lieu d'installation sélectionné doit être un lieu:
 - où la température moyenne de la pièce peut être détectée,
 - qui n'est pas exposé à la lumière directe du soleil,
 - qui n'est pas situé à proximité d'une source de chaleur,
 - qui n'est pas affecté par l'air extérieur ou par les courants d'air générés par une ouverture/fermeture de porte, par exemple,
 - où l'écran d'affichage restera propre,
 - où le panneau avant restera propre,
 - où la température est comprise entre -10°C et 50°C,
 - où l'humidité relative maximale est de 95%.

REMARQUE


- N'installez **PAS** la télécommande:
 - À proximité de machines émettant des radiations électromagnétiques. Les radiations électromagnétiques peuvent gêner le fonctionnement du système de commande et entraîner un mauvais fonctionnement de l'unité.
 - Dans des lieux humides ou des endroits pouvant être exposés à de l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur de la télécommande, cela peut entraîner des décharges électriques et la panne des composants électroniques internes.

Une fois l'installation terminée:

- procédez à un essai de fonctionnement afin de vous assurer de l'absence de pannes,
- expliquez au client comment utiliser la télécommande, en vous aidant de la section **Fonctionnement** du présent guide de référence rapide,
- demandez au client de ranger ce manuel afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

- Consultez votre revendeur local en ce qui concerne le déplacement ou la réinstallation de la télécommande.

2. Contenu du carton



- Télécommande
- Vis à bois et chevilles murales
- Petites vis
- Attache
- Manuel d'installation et d'utilisation
- Retenue de câblage


3. Retirez la partie supérieure de la télécommande

- Insérer un tournevis à fente dans les fentes (1) de la partie inférieure de la télécommande (2 emplacements) et retirez la partie supérieure de la télécommande.

REMARQUE

La carte de circuit imprimé se trouve dans la partie supérieure de la télécommande. Veillez à ne pas endommager la carte avec le tournevis à fente.

4. Montage de la télécommande



- Pour un montage visible, serrez les 2 vis à bois (Ø3,5x32) et chevilles incluses.
- Pour un montage de niveau, serrez les 2 vis de mécanique (M4 x 16) incluses.

Pour le coffret électrique à fournir, utilisez l'accessoire en option KJB111A ou KJB211A.


INFORMATIONS

Posez sur une surface plane. Veillez à ne pas déformer la plaque arrière de la télécommande en serrant excessivement les vis de montage.

5. Câblage de l'unité intérieure

4 méthodes:

- par l'arrière,
- par la gauche,
- par le haut,
- par le centre supérieur.



- Unité intérieure
- Faites une encoche pour que le câblage passe par les pincettes, etc.
- Fixez le câblage sur le boîtier supérieur à l'aide de la retenue de câblage et de la bride.

Raccordez les bornes de la télécommande (P1, P2) et les bornes de l'unité intérieure (P1, P2) (les bornes P1 et P2 n'ont pas de pôles).

INFORMATIONS

Lors du câblage, faites passer les câbles loin du câblage d'alimentation afin d'éviter tout bruit électrique (bruit externe).

Spécifications du câblage

Type de câblage	Taille	Longueur totale
Cordon ou câble gainé en vinyle	0,75-1,25 mm ²	≤500 m

INFORMATIONS

- Dénudez la gaine sur la partie qui doit être introduite dans le boîtier de la télécommande (L). Reportez-vous à l'illustration et au tableau ci-dessous. Il est important de conserver la double isolation jusqu'à l'encoche du boîtier de la télécommande.
- Pour faciliter le câblage, nous vous recommandons de conserver une différence de longueur de ±10 mm entre les 2 fils.

Sortie du câblage	L
Sortie supérieure	±150 mm
Sortie supérieure centrale	±200 mm

6. Remettez en place la partie supérieure de la télécommande

- Attention à ne pas coincer les câbles lors de la fixation de la partie supérieure.

Alignez le boîtier supérieur avec les onglets du boîtier inférieur (6 points), insérez et installez le boîtier supérieur. Commencez le montage par les attaches du bas.



REMARQUE

- Le coffret électrique et le câblage de raccordement ne sont pas inclus.
- Ne touchez pas la carte de circuit imprimé avec votre main.

7. Mise sous tension

- Mettez sous tension.
- Le message **Vérification connexion. Attendez SVP.** s'affiche.
- L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes.

En cas de commande d'1 unité intérieure ou d'1 groupe d'unités intérieures avec 2 télécommandes

- Allumez les deux télécommandes.
- Identifiez la télécommande principale et la télécommande secondaire.
- Si le message **Code erreur:U5 - Vérification connexion. Attendez SVP.** s'affiche sur les deux télécommandes, maintenez la touche de la télécommande principale enfoncée pendant 4 secondes.
- La télécommande secondaire affiche alors **Tlde esclave**.

INFORMATIONS

La télécommande principale affiche toujours **Tlde maître**.

- L'écran de base s'affiche au bout de quelques secondes. Reportez-vous au guide de référence de l'installateur¹ pour des consignes d'installation plus détaillées concernant:
 - la liste des réglages locaux,
 - méthode d'essai de fonctionnement (dans le cas de SkyAir),
 - la procédure de vérification de l'historique des erreurs,
 - le méthode d'enregistrement du contact de dépannage,
 - confirmation des détails enregistrés,
 - le calendrier & l'horloge (reportez-vous également à la section "19. Calend & horloge" à la page 2),
 - la langue (reportez-vous également à la section "20. Réglage langue" à la page 2),
 - les touches bloquées,
 - les fonctions bloquées.
 - Commande de puissance
 - Rotation de service,
 - interverrouillage de l'entrée externe,
 - mode de point de consigne simple et double et
 - la mise à jour du logiciel avec Updater.

ENTRETIEN

1. Consignes de sécurité générales

Essuyez l'écran LCD et les autres surfaces de la télécommande avec un chiffon sec lorsqu'ils sont sales.

Si la saleté de la surface est tenace, trempez le chiffon dans un détergent neutre dilué avec de l'eau, essorez bien le chiffon et nettoyez la surface. Essayez ensuite la surface avec un chiffon sec.

- N'utilisez pas de diluant, de solvant organique ou d'acide fort.

- Ne lavez pas la télécommande. Cela peut entraîner une fuite électrique et provoquer des décharges électriques ou un incendie.

- Veillez à arrêter le fonctionnement du climatiseur et à mettre le disjoncteur d'alimentation électrique hors tension lors de l'entretien, faute de quoi des décharges électriques ou des blessures risquent de survenir.

2. Réinitialisation du signe du filtre

- Si un des messages suivants s'affiche au bas de l'écran de base, le filtre doit être nettoyé: **Effectuer nettoyage filtre**, **Faire nettoyage filtre&élément** ou **Effectuer nettoyage élément**.
- Une fois le filtre ou l'élément lavé, nettoyé ou remplacé, appuyez sur pour afficher le **Menu principal**.
- Utilisez pour sélectionner **Signe réinitialisation filtre** et appuyez sur pour réinitialiser l'icône du filtre.

ANNEXE

